

ИНФОРМАЦИЯ  
о ходе выполнения предписания № 45-2376-1974/ПР  
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  
– детский сад № 23 г. Сегежи

| № п/п | Вид нарушений  | Сроки исполнения | Информация о проделанной работе |
|-------|--|------------------|---------------------------------|
| 1     | П. 1.2.1 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией, энергослужба потребителя не укомплектована электротехническим персоналом. | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 2     | П. 1.2.2 <b>ПТЭЭП.</b> Не обеспечивается в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок.   | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 3     | П. 1.2.3 <b>ПТЭЭП.</b> Не предъявлен организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.                        | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 4     | П. 1.4.14 <b>ПТЭЭП.</b> Не предъявлен организационно- распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе административно-технического персонала.          | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 5     | П. 1.5.20 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлена инструкция по оперативному управлению.   | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 6     | П. 1.5.20 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлена инструкция по ведению оперативных переговоров и записей.   | 08.10.2018       |                                 |
| 7     | П. 1.5.20 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлена инструкция по производству оперативных переключений.   | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 8     | П. 1.5.20 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлена инструкция по ликвидации аварийных режимов.  | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 9     | П. 1.5.27 <b>ПТЭЭП.</b> Не представлен утвержденный руководителем список работников организации, имеющих право выполнять оперативные переключения.   | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 10    | П. 1.6.7 <b>ПТЭЭП.</b> Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования, по истечению установленного срока службы, с оформлением актов технического освидетельствования.    | 08.10.2018       | выполнено                       |
| 11    | П. 1.7.14 <b>ПТЭЭП.</b> Не имеется инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у работников энергослужбы орга-   | 08.10.2018       | выполнено                       |

|    |   |            |           |
|----|---|------------|-----------|
|    | низации.  |            |           |
| 12 | П. 1.8.2 <b>ПТЭЭП</b> . Не представлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.   | 08.10.2018 | выполнено |
| 13 | П. 2.2.10 <b>ПТЭЭП</b> . Не обеспечивается организацией покрытие пола в закрытых распределительных устройствах защитой от образования цементной пыли.   | 08.10.2018 | выполнено |
| 14 | П. 2.2.16 <b>ПТЭЭП</b> . Не имеется запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.  | 08.10.2018 | выполнено |
| 15 | П. 2.4.2 <b>ПТЭЭП</b> . Не представлен кабельный журнал.  | 08.10.2018 | выполнено |
| 16 | П. 2.4.5 <b>ПТЭЭП</b> . Не представлены паспорта, включающие техническую документацию, для каждой кабельной линии.  | 08.10.2018 | выполнено |
| 17 | П. 2.7.3 <b>ПТЭЭП</b> . Не представлена документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов.   | 31.05.2019 |           |
| 18 | П. 2.7.3; прил. 3 <b>ПТЭЭП</b> . Не проводятся в организации осмотры видимой части заземляющих устройств.   | 31.05.2019 |           |
| 19 | П. 2.7.13; прил. 3 <b>ПТЭЭП</b> . Не производятся в организации измерения на электрооборудовании для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами, с оформлением протоколами результатов их проведения: измерение сопротивления заземляющего устройства; измерение напряжения прикосновения; проверка наличия цепи соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством. | 31.05.2019 |           |
| 20 | П. 2.7.9; <b>ПТЭЭП</b> . Не представлен паспорт заземляющего устройства.  | 31.05.2019 |           |
| 21 | П. 2.7.16 <b>ПТЭЭП</b> . Не проводится в организации проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей тока короткого замыкания в электроустановках.  | 31.05.2019 |           |
| 22 | П. 2.2 <b>ПОТЭЭ</b> . Не обеспечено работодателем проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах в действующих электроустановках.   | 31.05.2019 |           |
| 23 | П. 2.7 <b>ПОТЭЭ</b> . Не представлен распорядительный документ о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний.   | 08.10.2018 | выполнено |
| 24 | П. 3.8 <b>ПОТЭЭ</b> . Не предусмотрен орга-   | 08.10.2018 | выполнено |

|    |  |            |           |
|----|--|------------|-----------|
|    | низацией, в инструкциях по переключениям, порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действий электрического тока при несчастных случаях.  |            |           |
| 25 | П. 4.1; 4.2 <b>ПОТЭЭ</b> . Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.  | 08.10.2018 | выполнено |
| 26 | П. 8.1; 42.10 <b>ПОТЭЭ</b> . Не предоставлен перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утвержденный руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации. | 08.10.2018 | выполнено |
| 27 | П. 8.4 <b>ПОТЭЭ</b> . Не имеются, в перечне работ в порядке текущей эксплуатации, указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.   | 08.10.2018 | выполнено |
| 28 | П. 8.5 <b>ПОТЭЭ</b> . Не имеются, в перечне работ в порядке текущей эксплуатации, указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)  | 08.10.2018 | выполнено |
| 29 | П. 1.4.25 <b>ПТЭЭП</b> . Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора ответственному за электрохозяйство и его заместителю.  | 08.10.2018 | выполнено |